

湖南省资水犬木塘水库工程灌区泵站电气二次设备采购澄清及修改通知[编号：
第 1 号]

(招标编号：HNSJ-202311SL-488001001)

一、内容：

各投标单位：

现将招标文件要求澄清问题的答复通知你们，见下内容。

1、问：关于直流蓄电池的问题 招标文件中免维护胶体蓄电池中的描述如下： 蓄电池组采用免维护胶体蓄电池。蓄电池的产品选用性能不低于德国阳光（Sonnenschein）的 A602 系列、美国德克（Deka）unigy II 系列，意大利非凡（Fiamm）SLA 系列等品牌或相当于同等档次品牌的产品。问题 前面的文字中要求采用免维护胶体蓄电池，但后面的型号中均为铅酸电池型号，请明确是以哪一部分的描述为准。

答：招标文件中蓄电池的产品描述为“...德国阳光（Sonnenschein）的 A602 系列、美国德克（Deka）unigy II 系列，意大利非凡（Fiamm）SLA 系列等品牌或相当于同等档次品牌的产品”的均修改为：“...德国阳光（Sonnenschein）、美国德克（Deka），意大利非凡（Fiamm）等进口品牌或相当于同等档次品牌的产品”

2、招标文件第三章“评分办法”的“商务评分表”中删除“信用等级（湖南省）”，“投标人信用等级”得分只以“信用等级（全国）”计算，修改后即“经全国水利建设市场主体信用评级机构评定信用等级为 AAA 级的，得分为信用等级分值的 100%（得 20 分）；AA 级的，得分为信用等级分值的 85%（得 17 分）；A 级的，得分为信用等级分值的 70%（得 14 分）；B 级的，得分为信用等级分值的 55%（得 11 分）；C 级的，得分为 0。无全国水利建设市场主体信用评级机构评定信用等级的市场主体单位，信用等级得分按 B 级计算”，投标人只需提供全国水利建设市场主体信用评价等次。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南省水利厅水利工程建设处 0731-85486100。

三、联系方式

招 标 人：湖南省水利发展投资有限公司犬木塘水库建设分公司

地 址：长沙市雨花区韶山北路 370 号省水利厅防汛楼 30 楼



联系人: 0739-5155377

电 话: 0739-5155377

电子邮件: /

招标代理机构: 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地 址: 长沙市东二环一段 1139 号 (锦泰广场) 湖南国际商务中心二楼 2056 室

联系人: 鞠桔、王维宇、李超

电 话: 0731-84447300-2457

电子邮件: 23970212@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人 (项目负责人): 袁军 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

